



## VKF Anerkennung Nr. 25422

**Inhaber /-in**

JOMOS Brandschutz AG  
Sagmattstrasse 5  
4710 Balsthal  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Stöbich Brandschutz GmbH  
38644 Goslar  
Germany

**Gruppe**

291 - Diverse Bauteile

**Produkt**

FEUERSCHUTZABSCHLUSS FIBERSHIELD HC

**Beschreibung**

Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe HELIOTEX EW 120, Edelstahlleinlage, Silikon-Beschichtung, D=1,8mm, MA=1232g/m<sup>2</sup>, oben liegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen, horizontale Einbaulage

**Anwendung**

E 60-RF1, Bgepr=5000mm, Hgepr=5000mm  
MBW  
Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde.  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen**

Efectis France, Mazières-lès-Metz: Prüfbericht '12-G-021' (22.02.2012),  
Klassifizierungsbericht '12-G-021' (22.02.2012), Ergänzung '12-G-021 ' (14.09.2012); Hoch,  
Fladungen: Klassifizierungsbericht '081062-3' (30.01.2014)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1, EN 1634-1

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse E 60

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2024

**Ausstellungsdatum**

03.05.2019

**Ersetzt Dokument vom**

08.02.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 25422**

**Inhaber /-in:** JOMOS Brandschutz AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2024

**Ausstellungsdatum:** 03.05.2019

---

## **Direkter Anwendungsbereich**

Keine weiteren Anwendungen möglich.

## **Erweiterter Anwendungsbereich**

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Extension de Classement Nr. 12-G-021 vom 14.09.2012

- Lichtes Durchgangsmass  $B_{max}=6000\text{mm}$ ,  $H_{max}=6500\text{mm}$