



VKF Anerkennung Nr. 30385

Inhaber /-in

JOMOS Brandschutz AG
Sagmattstrasse 5
4710 Balsthal
Schweiz

Hersteller /-in

FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH
16816 Neuruppin
Germany

Gruppe 682 - Schaum-Handfeuerlöscher

Produkt JOMOS S 6 P

Beschreibung Aufladelöschler
Typ: S6P
Nennfüllmenge: 6 l

Anwendung Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA, Dresden: Prüfbericht '2009-F-3743/N 606' (26.11.2009), Prüfbericht '2010-F-4868/N 676' (24.02.2011), Prüfbericht '2012-F-3900/N 742' (18.09.2012), Prüfbericht 'Nr. 20141082/N 810' (28.10.2014), Prüfbericht '20161131/N 843' (20.10.2016)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Leistungsklasse 21A,183B
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 01.11.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy