



VKF Anerkennung Nr. 22357

Inhaber /-in

JOMOS Brandschutz AG
Sagmattstrasse 5
4710 Balsthal
Schweiz

Hersteller /-in

Stöbich Brandschutz GmbH
38644 Goslar
Germany

Gruppe

249 - Feuerschutzvorhänge

Produkt

FEUERSCHUTZABSCHLUSS FIBERSCHIELD-P (EW90)

Beschreibung

Feuerschutzvorhang aus HELIOTEX EW 90, Glasfasergewebe, Edelstahl einlage, beidseitige Beschichtung mit ALU-Folie, D=1mm, MA=1kg/m², oben liegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen

Anwendung

E 60-RF1
Bgepr=10000mm, Hgepr=3000mm
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

MFPA, Leipzig: Prüfbericht 'UB 3.3/10-035-1' (26.11.2010)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse E 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

03.11.2021

Ersetzt Dokument vom

01.01.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 22357

Inhaber /-in: JOMOS Brandschutz AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2026

Ausstellungsdatum: 03.11.2021

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich