



VKF Anerkennung Nr. 26997

Inhaber /-in

JOMOS Brandschutz AG
Sagmattstrasse 5
4710 Balsthal
Schweiz

Hersteller /-in

Stöbich Brandschutz GmbH
38644 Goslar
Germany

Gruppe

249 - Feuerschutzvorhänge

Produkt

FEUERSCHUTZABSCHLUSS FIBERSHIELD-S (EW30)

Beschreibung

Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe ECOTEX 1100 A2, Edelstahleinlage, einseitig mit PU-Beschichtung, D=0.63mm, MA=0,68kg/m², seitlich mit Führungsschienen, Feuerschutzvorhang mit Eckausbildung ohne seitliche Führungsschienen, in geöffneter Stellung gefaltet und in Stahlgehäuse an Decke befestigt

Anwendung

E 60-RF1
Bgepr=10000mm, Hgepr=3000mm
MBW/MBW mit geringer RD
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

MFPA, Leipzig: Prüfbericht 'UB 3.3/10-018-1' (14.02.2011)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse E 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

03.11.2021

Ersetzt Dokument vom

01.01.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26997

Inhaber /-in: JOMOS Brandschutz AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2026

Ausstelldatum: 03.11.2021

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.