



VKF Anerkennung Nr. 21671

Inhaber /-in

JOMOS Brandschutz AG
Sagmattstrasse 5
4710 Balsthal
Schweiz

Hersteller /-in

Stöbich Brandschutz GmbH
38644 Goslar
Germany

Gruppe

291 - Diverse Bauteile

Produkt

FEUERSCHUTZABSCHLUSS FIBERSHIELD-P E60

Beschreibung

Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe, Edelstahlleinlage, PE-PU-Beschichtung,
D=0,63mm, MA=0,68 kg/m², oben liegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen

Anwendung

E 60-RF1
Bgepr=9960mm, Hgepr=3020mm
MBW/MBW m. geringer Rohdichte
Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

MFPA, Leipzig: Prüfbericht 'UB 3.1/09-018' (15.09.2010); DMT, Dortmund: Gutachten
'20636538-003 ' (12.12.2013)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse E 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

04.11.2020

Ersetzt Dokument vom

08.02.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 21671

Inhaber /-in: JOMOS Brandschutz AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2025

Ausstellungsdatum: 04.11.2020

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachtliche Stellungnahme DMT Nr. 20636538-003 vom 12.12.2013

- Lichtes Durchgangsmass:
Bmax=10000mm, Hmax=7600mm
- Führungsschienen:
Ab H=5000mm mit Brandschutzmanschette
- Wickelrohr:
Ab B=4000mm schwimmende Lagerung
- Laufrollentyp: Interroll Engineering