

VKF Brandschutzanwendung Nr. 11019

Gruppe 684	Kohlesäure-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Jomos Brandschutz AG Sagmattstrasse 5 4710 Balsthal Schweiz	
Hersteller	FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH 16816 Neuruppin Germany	
Produkt	JOMOS K 5	
Beschrieb	Dauerdrucklöscher Typ: K 5 Nennfüllmenge: 5 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 2011-F-2064 N 689' (23.05.2011), Prüfbericht 'Nr. 04-6-1485 N 275' (03.11.2004); TÜV Süd, Mannheim: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. IS-DDB-MAN-05-06-1749381-002' (15.06.2005)	
Prüfbestimmungen	EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse:	89B
	Das Prüfzeichen wird erteilt	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	08.02.2018	
Ersetzt Anerkennung vom	04.07.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Rumo

Marcel Rumo

Roland Julmy

Roland Julmy