

VKF Brandschutzanwendung Nr. 19293

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Jomos Brandschutz AG Sagmattstrasse 5 4710 Balsthal Schweiz	
Hersteller	TOTAL Feuerschutz GmbH 68526 Ladenburg Germany	
Produkt	JOMOS SG9 N FB	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: SG9 N FB Nennfüllmenge: 9 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von 0°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	TÜV Süd, Mannheim: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-10-01-12539357-002' (27.01.2010); MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 05-6-2241/T 289' (25.10.2007), Prüfbericht 'Nr. 05-6-2124/T 258' (15.03.2007), Prüfbericht 'Nr. 02-377/T 194' (29.01.2004)	
Prüfbestimmungen	EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	21A,233B,75F
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	08.02.2018	
Ersetzt Anerkennung vom	04.07.2014	



Marcel Rumo

Marcel Rumo

Roland Julmy

Roland Julmy