

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 11008

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Jomos Brandschutz AG Sagmattstrasse 5 4710 Balsthal Schweiz	
Hersteller	TOTAL Feuerschutz GmbH 68526 Ladenburg Germany	
Produkt	JOMOS SG 6	
Beschrieb	Aufladelöschler Typ: SG 6 Nennfüllmenge: 6 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von 0°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	TÜV Süd, Mannheim: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-10-01-12539357-002' (27.01.2010); MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 93-23-534T 16' (08.12.1993), Prüfbericht 'Nr. 05-6-668/T 255' (26.05.2005), Prüfbericht 'Nr. 05-6-2241/T 288' (25.10.2007)	
Prüfbestimmungen	EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: 13A,183B,75F Das Prüfzeichen wird erteilt	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	08.02.2018	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	04.07.2014	



*Marcel Rumo*

Marcel Rumo

*Roland Julmy*

Roland Julmy