

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13486

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Jomos Brandschutz AG Sagmattstrasse 5 4710 Balsthal Schweiz	
Hersteller	TOTAL Feuerschutz GmbH 68526 Ladenburg Germany	
Produkt	JOMOS SG 9 F	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: SG 9 F Nennfüllmenge: 9 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 97-23-1198/T 113' (03.04.1998), Prüfbericht 'Nr. 05-06-2124/T 278' (15.03.2007), Prüfbericht 'Nr. 05-06-2241/T 290' (25.10.2007); TÜV Süd, Mannheim: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDA-MAN-11-11-12539357-005' (23.11.2011)	
Prüfbestimmungen	EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	21A,183B
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	08.02.2018	
Ersetzt Anerkennung vom	22.03.2017	



Marcel Rumo



Roland Julmy

