



## VKF Anerkennung Nr. 24984

**Inhaber /-in**  
JOMOS Brandschutz AG  
Sagmattstrasse 5  
4710 Balsthal  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Stöbich Brandschutz GmbH  
38644 Goslar  
Germany

**Gruppe** 249 - Feuerschutzvorhänge

**Produkt** FEUERSCHUTZABSCHLUSS FIBERSHIELD-S (E60)

**Beschreibung** Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe ECOTEX 1100 A2, Edelstahlleinlage, einseitig mit PU-Beschichtung, D=0.63mm, MA=0,68kg/m<sup>2</sup>, seitlich mit Führungsschienen, Feuerschutzvorhang mit Eckausbildung ohne seitliche Führungsschienen, in geöffneter Stellung gefaltet und in Stahlgehäuse an Decke befestigt

**Anwendung** E 60-RF1, Bgepr=10000mm, Hgepr=3000mm  
MBW/MBW mit geringer RD  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen** MFPA, Leipzig: Prüfbericht 'UB 3.3/10-018-1' (14.02.2011)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1634-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse E 60

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 29.06.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 01.01.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 24984**

**Inhaber /-in:** JOMOS Brandschutz AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2028

**Ausstellungsdatum:** 29.06.2023

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.